Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
**Service de la consommation
et affaires vétérinaires**

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 478, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de Crans-Montana
Case postale 308
Avenue de la Gare 20
3963 Crans-Montana

Entreprise N° : 100081/

Sion, le 16 décembre 2020

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 20-VS-46023 V 1

N° d'échantillon : 20-134947

ADRESSE(S)

Déposé par :	Service des eaux de Crans-Montana, Avenue de la Gare 20, 3963 Crans-Montana
Personne responsable :	Monsieur Louis BERCLAZ, Service des eaux de Crans-Montana, Avenue de la Gare 20, 3963 Crans-Montana

CONTEXTE

But du contrôle :	Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Crans-Montana
Prélèvement du :	03.12.2020
Date arrivée :	03.12.2020
Effectué par :	Monsieur Fabrice BRIGUET

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :	Eau potable dans le réseau de distribution
Secteur :	426 - MONTANA VERMALA - Marolyre - Bluche

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0300-MOP	Conductivité électrique 20 °C	298 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH mesuré au laboratoire	8.1	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Dureté totale	17.2 °F		
VS-0305-MOP	Dureté carbonatée	14.4 °F		
VS-0306-MOP	Calcium	52.5 mg/L		
VS-0397-MOP	Ammonium	< 0.05 mg/L	max. 0.10 mg/L	Conforme
VS-0389-MOP	Chlorure	0.40 mg/L	max. 250.00 mg/L	Conforme
VS-0389-MOP	Sulfate	27.70 mg/L	M : max. 50.00 mg/L	Conforme
VS-0392-MOP	Nitrite	< 0.01 mg/L	max. 0.10 mg/L	Conforme
VS-0389-MOP	Nitrate	0.80 mg/L	max. 40.00 mg/L	Conforme
VS-0391-mop	Magnésium	9.89 mg/L		
VS-0391-mop	Sodium	0.87 mg/L	max. 200.00 mg/L	Conforme
VS-0391-mop	Potassium	0.16 mg/L	M : max. 5.00 mg/L	Conforme
VS-0556-MOP	Turbidité	non décelé	M : max. 0.5 UT/F	Conforme
VS-0325-MOP	Carbone organique total	< 0.5 mg/L	max. 2.0 mg/L	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 317.90 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées, ainsi que les incertitudes de mesure peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Dr Patrick Furrer
Chimiste
Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Crans-Montana, Monsieur Boris SARRASIN, Route de la Muraz 29, 1950 Sion

Rue Pré-d'Amédée 2, Case postale 478 / Postfach 478, 1951 Sion / 1951 Sitten
Tél. / Tel. 027 606 49 50 e-mail: laboratoire@admin.vs.ch www.vs.ch/scav